

Код образца (пробы): 34-21-ВД-к

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 26.01.2021 12 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 28.01.2021 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	5	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):

Биолог:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д. *Чибурова И.И.*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
 Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
 Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-08-2018

стр. 2 из 2

*****Конец протокола*****