

Код образца (пробы):

35-21-ВД-к

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 26.01.2021 12 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 28.01.2021 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	9	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):

Биолог:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д. *Коршулина Г.В.*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ